



检测报告

TEST REPORT

报告编号: S2409216N-3G

委托单位: 寿县绿色东方新能源有限责任公司

受检单位: 寿县绿色东方新能源有限责任公司

项目名称: 寿县生活垃圾焚烧发电项目 2024 年 10 月份检测
(飞灰)

检测类别: 委托检测



安徽圣泰检测科技有限公司

AN HUI S-TESTING TECHNOLOGY CO.,LTD.

检验检测报告专用章

检测报告

S2409216N-3G

1、样品信息

受检单位名称	寿县绿色东方新能源有限责任公司	受检单位地址	安徽省寿县窑口镇真武村
样品类别	固体废物	样品性状	见表 3.1
采样日期	2024.10.12	检测时间	2024.10.12-10.17
采样人员	孙强健、徐阳		

2、检测结果

2.1 固体废物检测结果

采样日期: 2024.10.12

采样点位	检测项目	检测结果	检出限	标准限值	单位
灰库	含水率	5.5	/	30	%
	六价铬	ND	0.004	1.5	mg/L
	汞	ND	2.0×10^{-5}	0.05	mg/L
	砷	4×10^{-4}	1.0×10^{-4}	0.3	mg/L
	硒	ND	1.0×10^{-4}	0.1	mg/L
	钡	0.436	0.003	25	mg/L
	铍	0.004	0.005	0.02	mg/L
	镉	ND	0.003	0.15	mg/L
	铬	ND	0.01	4.5	mg/L
	铜	ND	0.01	40	mg/L
	镍	0.052	0.01	0.5	mg/L
	铅	ND	0.05	0.25	mg/L
	锌	0.410	0.006	100	mg/L

注: 1. "ND" 表示检测结果低于检出限;

2. 标准限值来源《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008) 表1及6.3条, 执行标准由客户提供。

*****此页面以下空白*****

检测报告

S2409216N-3G

3、检测信息

3.1 固体废物样品性状一览表

检测点位	检测类别	检测项目	样品性状
灰库	固体废物	含水率、六价铬、汞、砷、硒、铜、锌、铅、镉、铍、钡、镍、铬	灰、颗粒状

3.2 检测依据及方法

检测类别	检测项目	检测依据/方法	检出限
固体废物	浸出方法及含水率	《固体废物浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》 (HJ/T 300-2007)	详见表 2.1
	六价铬	《固体废物六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法》 (GB/T 15555.4-1995)	
	砷、汞、硒	《固体废物汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解/ 原子荧光法》(HJ 702-2014)	
	铜、锌、镍、铬、钡、铅、镉、铍	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》 (GB 5085.3-2007) 附录 A 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等 离子发射光谱法	

3.3 检测设备信息

检测类别	检测项目	设备名称及型号	设备管理编号	仪器校准有效期
固体废物	含水率	电子天平/BSA124S	JC-022.2	2025.02.06
	六价铬	可见分光光度计/V-1000	JC-008.3	2025.06.19
	砷、汞、硒	原子荧光光度计/PF31	JC-006.1	2025.02.06
	铜、锌、镍、总铬、钡、铅、镉、铍	电感耦合等离子体发射光谱仪/ICP-OES 5110	JC-083.1	2026.01.03

*******报告结束*******

编制: 孙小飞

审核: _____

签发: 杨雷

签发日期
(检测报告专用章)



