



检测报告

TEST REPORT

报告编号: S2406180N-5G

委托单位: 寿县绿色东方新能源有限责任公司

受检单位: 寿县绿色东方新能源有限责任公司

项目名称: 寿县生活垃圾焚烧发电项目
2024年3季度检测 (厂界噪声)

检测类别: 委托检测



安徽圣泰检测科技有限公司

AN HUI S-TESTING TECHNOLOGY CO.,LTD.



检测报告

S2406180N-5G

1、样品信息

受检单位名称	寿县绿色东方新能源有限责任公司	受检单位地址	安徽省寿县窑口镇真武村
样品类别	噪声	样品性状	/
采样日期	/	检测时间	2024.07.22
采样人员	杨阳、沈浩然		

2、检测结果

2.1 噪声检测结果

检测日期：2024.07.22


检测点位	检测项目	主要声源	检测时间		结果	标准限值
					Leq[dB(A)]	[dB(A)]
东厂界外 1 米 Z1	厂界环境 噪声	生产噪声	昼间	12:55-13:00	50	60
			夜间	22:07-22:12	44	50
南厂界外 1 米 Z2	厂界环境 噪声		昼间	13:06-13:11	46	60
			夜间	22:16-22:21	45	50
西厂界外 1 米 Z3	厂界环境 噪声		昼间	13:14-13:19	48	60
			夜间	22:24-22:29	45	50
北厂界外 1 米 Z4	厂界环境 噪声		昼间	13:25-13:30	48	60
			夜间	22:35-22:40	45	50

注：1.检测期间天气：昼间：晴，风速 1.4m/s；夜间：晴，风速 1.5m/s；

2.结果执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 2 类区标准，执行标准由客户提供。

3、检测信息

3.1 噪声检测点位示意图



检测报告

S2406180N-5G

3.2 检测依据及方法

检测类别	检测项目	检测依据/方法	检出限	单位
噪声	厂界环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008)	/	[dB(A)]

3.3 检测设备信息

检测类别	检测项目	设备名称及型号	设备管理编号	仪器校准有效期
噪声	厂界环境噪声	声级校准器/AWA6022A	XC-006.4	2025.07.24
		多功能声级计/AWA6228	XC-005.4	2025.07.25

*******报告结束*******

编制:

孙小飞

审核:

签发:

杨雷

签发日期
(检测报告专用章)

2025 年 12 月 13 日



